

**Protokol o zkoušce č. 20251737**

Předmět zkoušky:	Surová voda	Objednavatel:
Místo odběru:	Úpravna vody, Útušice, kohout surové vody	Obec Útušice
Upřesnění:		
Odebral:	Hana Legnerová	Útušice 59
Odebráno:	04.08.2025 09:20	33209 Štěnovice
Přijato:	04.08.2025 13:00	IČO: 00257354
Datum zahájení zkoušky:	05.08.2025	DIČ: CZ00257354
Ukončeno:	15.08.2025	
Typ vzorku:	Pololetní rozbor - surová- podzemní	
Akreditovaný odběr dle:	SOP č. V1	

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit 1)	Nejistota 2)	Použitá metoda
chemická spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,22		15 %	SOP č. 15 (ČSN EN ISO 8467 včetně změny Z1)
amonné ionty	mg/l	< 0,044			SOP č. 19 (ČSN ISO 7150-1)
dusičnany	mg/l	6,23		15 %	SOP č. 39 (Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství, 2, 1988, 51)
chloridy	mg/l	54,6		5 %	SOP č. 12 (ČSN ISO 9297)
sírany	mg/l	31,3		15 %	SOP č. 30 (EPA 375.4)
pH*		7,3		0,2	SOP č. 01 (ČSN ISO 10523)
kadmium	mg/l	< 0,0004			sub 3
měď	mg/l	0,0124		10 %	sub 3
olovo	mg/l	< 1,0000			sub 3

Legenda:

Ukazatele byly provedeny v Laboratoři Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec.

Ukazatele označené + nejsou předmětem akreditace.

Ukazatele označené * byly provedeny v terénu.

Symbol '<' vyjadřuje výsledek menší než mez stanovitelnosti.

Symbol '>' vyjadřuje výsledek větší než mez stanovitelnosti.

2) Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 pro hladinu významnosti 95 %. Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího procesu.

Starý Plzenec, 18.08.2025

Schválil: Lenka Vajskébrová

